

FLOW – UNDERHÅLLS- OCH ÅTERVINNINGSANVISNING

➤ UNDERHÅLL

- Kontrollera och åtgärda eventuella synliga skador på kanalen.

➤ RENGÖRING

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs i övrigt på anläggningen.
- Gör rent med torr rengöringsmetod, t.ex. med mjuk borste eller dammsugare.



➤ KONTROLL

- För att återanvändning skall vara aktuellt; kontrollera att inga skador finns på produkten som kan påverka dess framtida funktion.

➤ DEMONTERING

- Gejdlisten demonteras/dras bort med hjälp av en tång, alternativt med huggmejsel och hammare beroende på hur hårt gejdlisten sitter. Därefter demonteras upphängningen och när kanalen demonterats tas tätningslisten bort.

➤ ÅTERMONTERING

- Eventuella upphängningshål tätas med popnit eller plåtskruv.
- Kanaler som kapas till ny längd förses med ny skarvlist på den kapade sidan.
- Montera i ny tätningslist i spåret på skarvlisten som sitter på kanalen, var extra noggrann i hörnen och töj inte i tätningslisten utan tryck bara ner den.
- Tätningslisten skall klippas eller skäras av och får inte skarvas i hörnen.
- Kitta alla hörnen noga så att hörnen vid tätningslist och skarvlist blir täta.
- Skadad gejdlist byts ut mot ny.
- Vid montering av gejdlist kan man med fördel använda en tång för att trycka ihop skarvprofilen.



➤ ÅTERVINNING

- Samtliga plåtdelar hanteras och återvinns som metallavfall.
- Tätningslisten hanteras och återvinns som mjukplast.

