

TAKGENOMFÖRING-CONNECT TAKHUV-OPTIMAL

MONTERINGS- UNDERHÅLLS- OCH ÅTERVINNINGSANVISNING

CONNECT- TGO enkel/dubbel

» INNAN MONTERING

- Kontrollera att inga skador finns på produkten som kan påverka dess funktion.

» MONTERINGSANVISNING

- Placera takgenomföringen i hålet, där takgenomföringens överkant skall monteras minst 300mm över färdigt tak.
- Fäst takgenomföringen i taket med fästvinklarna (monteras på två sidor mitt emot varandra) med plåtskruv 4,8mm genom att skruva i de förstansade fyrkantiga hålen.
- All beklädnad av takgenomföringen dras upp under sargen.



» UNDERHÅLL (årlig)

- Kontrollera och åtgärda eventuella synliga skador på takgenomföringen.

» RENGÖRING (årlig)

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs i övrigt på anläggningen. För att takgenomföringens isolering inte skall skadas kan en mjuk borste användas vid rengöring.

» DEMONTERING/ÅTERVINNING

- Lossa takhuven från takgenomföringens infästningsram genom att lossa skruvarna.
- Oskadd takgenomföring kan återanvändas i sin helhet eller delvis
- Separera isoleringen från stålplåten på takgenomföringen. Båda materialen materialåtervinns var för sig.



TAKGENOMFÖRING-CONNECT TAKHUV-OPTIMAL

MONTERINGS- UNDERHÅLLS- OCH ÅTERVINNINGSANVISNING

Takhuv-OPTIMAL

► INNAN MONTERING

- Kontrollera att inga skador finns på produkten som kan påverka dess funktion.

► MONTERINGSANVISNING

- Placera huvan direkt på tillhörande takgenomförings infästningsram.
- Skruva fast huvan med M6 skruv och mutter i de förstansade fyrkantiga hålen. I förekommande fall säkras huvan med wire för att motstå vind.



► UNDERHÅLL (årlig)

- Kontrollera och åtgärda eventuella synliga skador på huvan.
- Kontrollera att huvan är ordentligt infäst i takgenomföringen och eventuella staglinor.
- Kontrollera och avlägsna eventuell ansamling av löv, kvistar, smuts eller snö.
- Säkerställ att huvens luftvägar inte blockeras av obehöriga objekt.

► RENGÖRING (årlig)

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs i övrigt på anläggningen. Rengör ej huvan med högtryckstvätt.

► DEMONTERING/ÅTERVINNING

- Lossa takhuvan från takgenomföringens infästningsram genom att lossa skruvarna. Avlägsna eventuella staglinor.
- Oskadd huv kan återanvändas i sin helhet eller delvis genom att borra bort blindniten.
- Förbrukad/skadad huv materialåtervinns.

